



AUSFÜLLBARE VORLAGE

Prüfprotokoll Regalanlagen

Ausfüllbare Arbeitshilfe zur dokumentierten Prüfung von betrieblichen Regalanlagen und Lagereinrichtungen.

UNTERNEHMEN

STANDORT / LAGERBEREICH

REGAL-NR. / BEREICH

REGALART / SYSTEM

HERSTELLER / TYP

BAUJAHR / MONTAGEJAHR

PRÜFDATUM

PRÜFENDE PERSON

Wichtiger Hinweis

Prüfumfang und Prüfzeiten sind betriebsbezogen festzulegen. Die Prüfung von Regalen unterliegt in Deutschland der Betriebssicherheitsverordnung. Herstellerangaben, Montageanleitung und gegebenenfalls die DIN EN 15635 sind bei der fachlichen Bewertung zu berücksichtigen.

PRÜFUNG

Aufstellung, Kennzeichnung und Nutzung

Aufstellung und Kennzeichnung

Regal eindeutig identifizierbar	Traglastangaben / Belastungsschilder vorhanden
Regal lotrecht und standsicher	Verankerungen vollständig / fest
Abstände / Verkehrswege ausreichend	Anfahrerschutz vorhanden, soweit erforderlich
Keine unzulässigen Umbauten	Montage entsprechend System / Hersteller

Nutzung und Beladung

Belastungsgrenzen eingehalten	Lasten gleichmäßig / sicher aufgebracht
Ladeeinheiten standsicher	Paletten / Ladungsträger geeignet
Keine überstehenden gefährlichen Lasten	Lagergut gegen Herabfallen gesichert, soweit nötig
Beschädigte Paletten ausgesondert	Ordnung und Sauberkeit im Regalbereich

AUFFÄLLIGKEITEN / BESONDERE NUTZUNG

PRÜFUNG

Bauteile und Schäden

Stützen, Rahmen und Verbände

Stützen ohne erkennbare Verformungen

Rahmen / Diagonalen unbeschädigt

Fußplatten und Anker intakt

Keine Risse / Brüche / starke Korrosion

Keine fehlenden Bauteile

Schutzprofile / Anfahrerschutz intakt

Traversen, Auflagen und Sicherungen

Traversen ohne erkennbare Verformungen

Einhängungen korrekt und vollständig

Sicherungsstifte / Verriegelungen vorhanden

Fachböden / Gitterroste sicher

Durchsichersicherungen intakt, soweit vorhanden

Rückwand / Netz / Absturzsicherung intakt, soweit vorhanden

Schadensbewertung / Sofortmaßnahmen

Keine sicherheitsrelevanten Schäden erkennbar

Schaden beobachten / zeitnah instand setzen

Bereich entlasten / Nutzung einschränken

Regalfeld sofort sperren

Hersteller / Fachfirma hinzuziehen

Zusätzliche Prüfung erforderlich

ERGEBNIS

Mängel, Maßnahmen und Freigabe

FESTGESTELLTE SCHÄDEN / ORT IM REGAL

SOFORTMASSNAHMEN

GEPLANTE INSTANDSETZUNG / WEITERE MASSNAHMEN

VERANTWORTLICH

FRIST / ERLEDIGT AM

NÄCHSTE PRÜFUNG

FREIGABE / PRÜFERGEBNIS

Fachliche Grundlagen / Hinweise

BetrSichV § 14; DGUV Information 208-043 Sicherheit von Regalen; DIN EN 15635 als anerkannte Fachgrundlage für ortsfeste Regalsysteme aus Stahl